

# ATENÇÃO

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A INSTALAÇÃO FUTURA DE AQUECEDORES

- a) Instalação está preparada para receber aquecedor de passagem a gás apenas dos tipos exaustão forçada e de fluxo balanceado, com potência máxima de ..... kcal/min ou vazão máxima de ..... L/min;
- b) É proibida a instalação de aquecedor de passagem a gás com exaustão natural;
- c) A instalação do aquecedor de passagem a gás deve ser executada conforme previsto no projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico aprovado para o imóvel;
- d) A instalação do aquecedor de passagem a gás deve ser feita por profissional habilitado e que apresente a respectiva ART ou RRT de instalação.